

Утверждаю:

Зам. Председателя Самарской областной
организации ВОС – регионального отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество слепых»
Красного знамени



/Л.А. Грудина

« » 2021г.

Утверждаю:

Руководитель образовательного учреждения
ГБПОУ «Самарский машиностроительный
колледж»



А.Т. Хабибулин

« » 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самарский машиностроительный колледж» корпус № 3.
- 1.2 Адрес объекта г. Самара ул. Стара Загора дом 29^а.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание да, этажей 4
- часть здания 4 этажей (или на этаже), 1174,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка : нет
- 1.4 Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самарский машиностроительный колледж» корпус № 3
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) г. Самара ул. Антонова–Овсеенко, дом 85
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности Государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность Региональная
- 1.11 Вышестоящая организация Министерство образования и науки Самарской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: индекс: 443099, г. Самара, Алексея Толстого улица, 38/16, тел: 332-11-07

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг Предоставление средне - профессионального образования

2.3 Форма оказания услуг: На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : Дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: 70, 23, 47; Маршрутное такси: 96, 213. а) Остановка "парк им. Гагарина" б) Остановка "Торговый городок"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: Регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

(описать Бордюры, частичное отсутствие асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ВНД

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно. ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

Руководитель образовательного учреждения



Ф. И. О.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 4 от « »
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский машиностроительный колледж»,

(полное юридическое наименование объекта)

Индекс: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова–Овсеенко, 85, Тел. (846) 222-58-61 Факс: (846)222-18-69

Директор: Хабибулин Александр Тимирбаевич;

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта город Самара

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта Областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 300 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Учебный корпус № 3, ул. Стара Загора, дом 29^а, 4 этажное здание. Базовый материал несущих конструкций: бетон, кирпич; кровля рулонная; окна двойные створные; лестницы: железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 парадный, 2 эвакуационных

8. Год постройки 1987

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус: 30,23,47; Маршрутное такси: № 9 Советской армии «Парк им. Гагарина		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	
		с подъемником	
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см есть	Съезды с уклоном более 10%	
Открытые лестницы	есть,	Пандусы с уклоном более 8%	
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по несоответствию установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5		
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	нет	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	-	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,14$ м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	нет	-	С		
	Ширина тактильной полосы	нет	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	нет	-	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 2,0$ м	-	К		

движения					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	-	К		
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С		
Места отдыха	наличие	нет	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К		
Открытая лестница		есть			
Ширина лестничных маршей открытых	$\geq 1,35$ м	есть	О, С		

лестниц						
Марш лестницы	3-12 ступеней	есть	О, С			
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	есть	О, С			
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	есть	О, С			
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	нет	О, С			
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С			
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С			
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С			
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С			
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С			
Пандус на рельсфе						
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К			
Уклон	≤ 8 %	-	К			
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О			
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К			
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О			
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О			
- горизонтальные завершения поручня вверху,	$\geq 0,3$ м	-	К, О			

	внизу с не травмирующими окончанием				
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О	
	Разворотные площадки:		-		
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по установке, создание, ремонт, замена, реконструкция
1	2	3	4	5	
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки	м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	5.30х	К	

Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	К		
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	есть	К, О, С		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С		
Поперечный уклон в пределах	1-2%	есть	К, О, С		
Навес	наличие	есть	К, О		
Водоотвод	наличие	есть	К, О, С		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	есть	К		
Информация об объекте	наличие	есть	Г		
Лестница наружная	наличие	есть			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	есть	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	есть	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх,	$\geq 0,3$ м	есть	О, С		

	внизу с не травмирующим окончанием					
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О, С		
	Пандус наружный	наличие	-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	-	С		
	Тамбур		есть			

Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	5.88x5.67	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0.9	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0.07;0.02	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по установке, создание, ремонт, замена, реконструкция
1	2	3	4	5	
	Лестница на уровень 1-го этажа				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	

Уклон	$\leq 8\%$		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К	
Пандус переносной	наличие	нет	К	
Подъемник для инвалидов:		нет		
- стационарный	наличие	-	К	
- мобильный	наличие	-	К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	есть	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	есть	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	
Тактильная схема	наличие	нет	С	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
Лифт пассажирский	наличие	нет			
Кабина:		нет			
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К		
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К		
- Поручни	наличие	-	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
Знак доступности	наличие	-	К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по
--------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	--	---------------------------------

плану БТИ		для инвалидов		норматив	установка, создание, ремонт, замена, реко
1	2	3	4	5	
	Обслуживание через окно/прилавок		нет		
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №		-		
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	-	К	
	Высота порога	≤ 0,025 м	-	К	
	Информация тактильная	наличие	-	С	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №		нет		
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №		нет		

	(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприят установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5		
	Санузел для инвалидов	наличие	нет	нет		
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		

Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	К, О		
Открывание дверей	наружное	нет			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О		
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	-	К		
- опорные поручни	наличие	нет	К, О		
в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К		
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К		
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	-	К, О		

	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по установке, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5		
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С		

высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	нет	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	нет	С, Г		
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

Директор организации _____

Колесниченко А. Б.

Дата заполнения _____

20 _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 27.12.2011 № 605)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель образовательного учреждения

/ Хабибулин А.Т./
подпись Ф. И.О.
«__» ____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «__» ____ 20__ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

1. Результаты обследования территории, (участка) прилегающей к зданию ул. Стара Загора 29 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет						
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	№1	№1				
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	№2	№1				
2.4	Дверь (входная)	Есть	№3	№1				
2.5	Тамбур	Есть	№4	№2				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	№5	№5				
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	№6	№4				
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть	№7	№5				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	№8	№1,5				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Нет						
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
1 этаж	ВНД	№ 13	№ 5	4



1. ДП-В – доступно полностью всем;
2. ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
3. ДЧ-В – доступно частично всем;
4. ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
5. ДУ – доступно условно;
6. ВНД - недоступно

Указывается один из вариантов:

1. Не нуждается;
2. Ремонт (текущий, капитальный)
3. Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет						
6.2	Акустические средства	Нет						
6.3	Тактильные средства	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории м.р. _____ на _____ год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположение на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы	
				Содержание работ	Вид работ
1	2	3	4	5	6
	ГБПОУ «СМК»	Ул. Стара Загора 29 а			

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
	Объем Тыс. руб	Источник		
7	8	9	10	11

Разработка собственником объекта Адресной программы (плана мероприятий) по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых на объекте услуг: «Дорожная карта» объекта.