

Утверждаю:  
Зам.Председателя Самарской областной  
организации ВОС - регионального отделения  
Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское общество слепых»  
Красного знамени общество слепых»



/Л.А. Грудина

» \_\_\_\_\_ 2021г.

Утверждаю:  
Руководитель образовательного учреждения  
ГБПОУ "Самарский машиностроительный  
колледж"



/Хабибулин А.Т.

» \_\_\_\_\_ 2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**приоритетного социально-значимого объекта**  
**для маломобильных граждан**  
№ 2

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Общежитие
- 1.2 Адрес объекта г. Самара ул. Ул. Запорожская, дом 32.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
2. - отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_, этажей 5 кв.м.
3. - часть здания 5 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 4882,7 кв.м.
4. - наличие прилегающего земельного участка (да): 22298 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта ---
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Общежитие
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) г. Самара ул. Антонова–Овсеенко, дом 85
- 1.8 Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9 Форма собственности Областная
- 1.10 Территориальная принадлежность Региональная

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Организация временного проживания
- 2.2 Виды оказываемых услуг Временное проживание
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : дети, взрослые трудоспособного  
возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус: 30; Маршрутное такси: №126, 99,131, 298, 213; Остановка улица Антонова Овсеенко «Автосервис»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет )

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	<b>ВНД</b>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4.	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5.	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6.	С нарушениями умственного развития	<b>ВНД</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ВНД</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ВНД</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ВНД</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ВНД</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ВНД</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ВНД</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ВНД</b>

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСП

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
\_\_\_\_\_

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
*(наименование сайта, портала)*

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель образовательного учреждения



/ Хабибулин А.Т./

Ф. И.О.

« » 20\_\_ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самарский машиностроительный колледж».

(полное юридическое наименование объекта)

Индекс: 443066, Самарская область, г.Самара, ул. Антонова–Овсеенко, 85, Тел. (846) 222-58-61 Факс: (846)222-18-69 E-mail: smksamara@mail.ru.

Директор: Хабибулин Александр Тимирбаевич.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

**1. Наименование населенного пункта** город Самара

**2. Вид деятельности** Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**3. Форма собственности объекта** Областная

(федеральная, областная, муниципальная)

**4. Объем предоставляемых услуг** 220 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**5. Размещение объекта** Общежитие, ул. Запорожская, дом 32, 5 этажное здание. Базовый материал несущих конструкций: бетон, кирпич; кровля рулонная; окна двойные створные; лестницы: железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

**6. Год постройки** 1975

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		100	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус: 30; Маршрутное такси: №126, 99,131, 298, 213; Остановка улица Антонова Овсенко «Автосервис»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	
		с подъемником	
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	
Открытые лестницы	есть,	Пандусы с уклоном более 8%	
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по несоответствию установка, создан ремонт, замена или реконструкция

1	2	3	4	5		
	<b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	есть	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	-	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	-	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м  не менее 2,0 x 1,8 м	-	К		
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		



Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	<b>наличие</b>	нет	С		
Места отдыха	<b>наличие</b>	нет	К, О		
<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>		нет			
Расстояние до входа в здание	<b>≤ 50 м</b>	-	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	<b>≥ 10% (не менее 1 места)</b>	-	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	<b>наличие</b>	нет	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	<b>6 x 3,6 м</b>	-	К		
<b>Съезд с тротуара на проезжую часть:</b>		нет			
Угол уклона	<b>≤ 1:12</b>	-	К		
Ширина	<b>≥ 1,0 м</b>	-	К		
Высота бортового камня	<b>≤ 0,015 м</b>	-	К		
<b>Открытая лестница</b>		есть			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	<b>≥ 1,35 м</b>	есть	О, С		
Марш лестницы	<b>3-12 ступеней</b>	есть	О, С		
Высота подступенка	<b>0,12 - 0,15 м</b>	есть	О, С		
Ширина проступей	<b>0,35 - 0,4 м</b>	есть	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	<b>наличие</b>	есть	О, С		

Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С		
<b>Пандус на рельефе</b>					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8$ %	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Длина марша пандуса	$\leq 9$ м	-	К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		



	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5		
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	5.30x	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при	наличие	есть	К, О, С		

намокании					
Поперечный уклон в пределах	1-2%	есть	К, О, С		
Навес	наличие	есть	К, О		
Водоотвод	наличие	есть	К, О, С		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	есть	К		
Информация об объекте	наличие	есть	Г		
<b>Лестница наружная</b>	наличие	есть			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	есть	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	есть	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	есть	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	есть	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	есть	О, С		
<b>Пандус наружный</b>	наличие	-			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8\%$	-	К		

Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С		
Тамбур		есть			
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	5.88x5.67	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		

	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0.9	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0.07;0.02	К		
<b>3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по установке, созданию, ремонту, замене, реконструкция	
1	2	3	4	5		
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Уклон	$\leq 8\%$		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		

- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К		
<b>Пандус переносной</b>	наличие	нет	К		
<b>Подъемник для инвалидов:</b>		нет			
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	наличие	-	К		
<b>Коридоры/холлы</b>					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	есть	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г		
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
Тактильная схема	наличие	нет	С		
<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	наличие	нет	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1$ на этаж	-	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1$ на этаж	-	К		

Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8$ %	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	нет	О, С		

М					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
	Лифт пассажирский	наличие	нет		
	Кабина:		нет		
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К	
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К	
	- Поручни	наличие	-	О	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	
	Знак доступности	наличие	-	К	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемы мероприятия по установке, создание, ремонт, замена, реконструкция
1	2	3	4	5	
	Обслуживание через окно/прилавок		нет		



Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>					
<b>Обслуживание в кабинете №</b>		-			
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	-	К		
Высота порога	≤ 0,025 м	-	К		
Информация тактильная	наличие	-	С		
Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		
- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>					
<b>Обслуживание с перемещением №</b>		нет			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>					
<b>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</b>		нет			
Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м	-	К		
Место для сидения	наличие	-	О		

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		есть			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 2$	-	Г		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5		
	Санузел для инвалидов	наличие	нет	нет		
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Открывание дверей	наружное	нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		

Количество кабинок	$\geq 1$ шт.	-	К, О	
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	-	К	
- опорные поручни	наличие	нет	К, О	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

**6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5		
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	наличие	есть	К, О, Г, С		
	<b>Надписи:</b>	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $< 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	наличие	нет	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	есть	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	есть	С		

Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	нет	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	нет	С, Г		
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>	нет	К		
Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	нет	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>	нет	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>	нет	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	нет	К, С, О, Г		

## 7. ВЫВОДЫ

---



---



---



---



---



---



---



---

Директор организации



Дата исполнения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 27.12.2011 № 605)

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель образовательного учреждения

/ Хабибулин А.Т./

Ф.И.О.:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от \_\_\_\_\_ г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет						
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## 2. Результаты обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	1	1				
2.2	Пандус (наружный)	Есть	2	2				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	3	3				
2.4	Дверь (входная)	Есть	4	4				
2.5	Тамбур	Есть	5	5				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### 3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6	6				
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	7	7				
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть	8	8				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	9	9,10,11				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### 5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Нет						
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**Заключение по структурно-функциональной зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-В</b>			
Вход (входы) в здание	<b>ДП-В</b>	3	3	Ремонт (капитальный)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<b>ДУ</b>	3,9	3,9,10,11	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ВНД</b>			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
Санитарно-гигиенические помещения	<b>ВНД</b>			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



1. **ДП-В** – доступно полностью всем;
2. **ДП – И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
3. **ДЧ-В** – доступно частично всем;
4. **ДЧ – И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
5. **ДУ** – доступно условно;
6. **ВНД** - недоступно

Указывается один из вариантов:

1. Не нуждается;
2. Ремонт (текущий, капитальный)
3. Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет						
6.2	Акустические средства	Нет						
6.3	Тактильные средства	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							



**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории м.р. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположение на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы	
				Содержание работ	Вид работ
1	2	3	4	5	6

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
	Объем Тыс. руб	Источник		
7	8	9	10	11

**Разработка собственником объекта Адресной программы (плана мероприятий) по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых на объекте услуг: «Дорожная карта» объекта.**