

**Министерство образования и науки Самарской области**  
**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение**  
**«Самарский машиностроительный колледж»**

**Итоговый протокол**  
**проведения учебной тренировки по эвакуации студентов и персонала колледжа**  
**из учебного корпуса № 1 от 15.09.2022 года**

В соответствии с планом и приказом № 262/1-02 от 07.09.2022 г. проведена учебная тренировка по эвакуации студентов и персонала колледжа из учебного корпуса. Эвакуация проводилась по радиосигналу о ЧС использования алгоритма оповещения, срабатывания речевого оповещения. Эвакуация осуществлялась во время учебного процесса, за 15 минут до окончания второй пары. Ответственные по этажам дублировали сигнал об опасности и осуществляли контроль полноты эвакуации. Затраченное время – около 5 мин.

Студенты эвакуировались под руководством преподавателей, персонал – под руководством руководителей подразделений колледжа.

По результатам доклада преподавателей получены следующие данные:

<b>Группа</b>	<b>Преподаватель, проводивший занятия</b>	<b>Количество студентов на занятиях</b>	<b>Количество студентов эвакуировано</b>
306	Потапова А.П.	7	7
152	Еремеева Н.А.	19	19
303	Кураева Р.Т.	13	13
228	Ольховская ТИ	8	8
140	Купасева О.В.	17	17
234	Агафонова С.Е.	17	17
222	Хмелева Т.Н.	5	5
232	Бирюкова Н.В.	12	12
224	Кондратьева И.И.	11	11
143	Гальнин И.А.	14	14
147	Пономарева А.Н.	14	14
233	Чугункова Н.Б.	17	17
483	Кочеткова Л.А.	5	5
153	Золотилов К.С.	21	21
478	Караулова В.И.	12	12
310	Михайлова Л.Н.	8	8
154	Колесникова Т.Г.	19	19
151	Попова М.А.	15	15
308	Юдаева Н.В.	15	15
475	Разина О.М.	14	14
150	Разина С.М.	16	16
230	Сема А.Л.	9	9
144	Борзова Н.А.	18	18
221	Мерхайдарова А.А.	16	16
145	Уфанюкова Е.А.	17	17
227	Сурская Т.Г.	10	10
Сотрудники	68	349	349
<b>Всего</b>		<b>417</b>	

Замечания по результатам тренировки:

- не сработал электросигнал АПС. Заменён продолжительным альтернативным электровонком;
- не все оповестительные громкоговорители работают.
- заменит замок на воротах (двор мастерских)

По указанным замечаниям ответственные поставлены в известность.

**И.О Директора ГБПОУ «СМК»**



**Порецков М.Е.**