

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Самарской области
Управление надзорной деятельности
ул. Галактионовская, 193, г. Самара, 443100. Тел. (846) 338-96-68,
E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара
Управления надзорной деятельности по Самарской области,
ул. Чернореченская, 55, г. Самара, 443096. Тел. (846) 338-25-31.
Отдел надзорной деятельности Советского района г.о. Самара
Управления надзорной деятельности по Самарской области,
ул. Балаковская, 45А, г. Самара, 443076. Тел. (846) 261-65-12.

Предписание № 80/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Самарский машиностроительный колледж»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности городского округа Самара Мамыкина Алексея Сергеевича № 80 от «27» февраля 2012 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. "16" апреля 2012 года проведена проверка государственным инспектором г.о. Самары по пожарному надзору – инспектором ОНД Советского района г.о. Самара старшим лейтенантом внутренней службы Исаевым Виталием Александровичем Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Самарский машиностроительный колледж», расположенного по адресу: г.Самара, ул. А. Овсенко, 85

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заместителем директора ГБОУ СПО «СМК» Порецковым Михаилом Евгеньевичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранени я нарушени я требова- ния пожарной безо- пасности	Отметк а о выпол- нении (указыв ается только выполн ение)
1	2	3	4	5
1.	Установить двери в электрощитовую в архив № 1-3 и в книгохранилище, а также люки выхода на кровлю в противопожарном исполнении.	ППБ 01-03 п. 3 «Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной	01.06.13	

		безопасности, утвержденными в установленном порядке»; СНиП 21-01-97* п.5.14* «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3», 8.4* «В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м».		
2.	Установить дверь в библиотеку с пределом огнестойкости не менее EI 30. Определить категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые должны быть обозначены на двери помещения.	ППБ 01-03 п. 3 «Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке» ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» ст. 37 «Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности», п. 33 «Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений»; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, таб. 2*.	01.06.13	
3.	Разработать план (схемы) эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	ППБ 01-03 п. 3 «Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке», ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7 «Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов».	01.06.13	
Общежитие				

4.	Разработать план (схемы) эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	ППБ 01-03 п. 3 «Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке», ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7 «Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов».	01.06.13	
5.	Установить дверь в электрощитовую, а также люки выхода на кровлю с требованием пределом огнестойкости.	ППБ 01-03 п. 3 «Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке»; СНиП 21-01-97* п.5.14 «Противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы – таб. 2*», 7.4 «Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания».	01.06.13	
	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности (учебный корпус и	ППБ 01-03 п. 3 «Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке»; СНиП 21-01-97* п. 7 «Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой	01.06.13	

	общежитие).	ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания».		
--	-------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица в вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

" ____ " апреля 2012г.

Инспектор ОНД Советского района г.о. Самара
УНД ГУ МЧС России по Самарской области
Исаев В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

" ____ " апреля 2012г.

Зам. директора ГБОУ СПО «СМК» Порецков М.Е.
(должность, фамилия, инициалы)